



44 - P/11

SPECIFIKĀCIJA

Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija
"Skolaskalns", Vecslabada, Istras pagasta, Ludzas novads.

Norādījumi:
1. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifika jā norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, sertificētiem atbilstoši EN-54.
2. Viniplasta kabeļu kanāls (līdz galvenajai pūtīji gaiteni) iekārtas projekta EL daļas specifika jā.

SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Ugunsdzēsības signalizācijas panelis ar 8 detektoru zonām; "BENTEL J-408"	kompl.	1	
2.	Akumulators 12V, 17Ah	gab.	2	
3.	Konventionālais dūmu signāldevējs EA-318-2	gab.	11	
4.	Manuālais trauksmes signāldevējs FP/3RD	gab.	7	
5.	Instalācijas relējs = 24V; 2NO/NC; ~250V; 16A; ar stiprināšanas pamatni	kompl.	1	
6.	Ekranēts signalizācijas kabeļis KLMA 2x0,8+0,8	m	150	
7.	Ugunsdzēsības bezhalogēna kabeļis FRHF-180/E30 2x0,75	m	120	
8.	Ugunsdzēsības bezhalogēna kabeļis FRHF-180/E30 2x1,5	m	40	
9.	Viniplasta caurule Ø12mm	m	10	
10.	Viniplasta caurule Ø16mm	m	10	
11.	Signalierce ar lampu iekšējai instalācijai 24V; 50mA; 96-120dB	gab.	4	
12.	Rezistors EOL (end of line) 1/4W, 3900 Om	gab.	11	
13.	Rezistors 1/4W, 680 Om	gab.	1	
14.	Diode 100V; 2A	gab.	4	
15.	Montāžas un savienojuma materiāli	kompl.	1	
16.	Sporta zāles signāldevēju un sīrenas aizsargreži (mehāniskāji aizsardzībai)	kompl.	1	Prec. būv. gaitā
17.	Ugunsdzēsības materiāls kabeļu pārejas caurī sienām un pārseg. aizdarīšanai	kompl.	1	