

1. pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
2024. gada 27. marta sēdes lēmumam Nr. 85
protokols Nr. 4 , 11.§

**SIA “Kārsavas namsaimnieks”, reģ. Nr. 56803002941, Teātra iela 3, Kārsava,
Ludzas novads ūdens un notekūdeņu balance**

Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā	pārskata gada (2023.gads) faktiskais apjoms, m ³	tarifu projektā prognozētais apjoms, m ³
No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens)	49 084	49 084
Ūdens apjoms tehnoloģiskām vajadzībām	7 603	7 603
<i>Tehnoloģiskā ūdens apjoma īpatsvars Komersanta pašu iegūtā ūdens apjomā, %</i>	15%	15%
No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā	0	0
Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.- 2.+3.), tai skaitā	41 481	41 481
lietotājiem piegādātais ūdens	35 798	35 798
ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)	5 683	5 683
<i>Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %</i>	14%	14%
Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā	pārskata gada (2023.gads) faktiskais apjoms, m ³	tarifu projektā prognozētais apjoms, m ³
Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:	46 692	46 692
no lietotājiem savāktie notekūdeņi	30 376	30 376
pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)	16 316	16 316
Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi	46 692	46 692
Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi	0	0
<i>Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %</i>	35%	35%

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu