



LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

2013.gada 10. aprīlī Nr. _____

Jautājumi par **Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ielu un laukumu rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2013/04/ERAF nolikumu.**

1. Nav saprotama informācija iepirkuma 6. daļas lokālajā tāmē Nr. 1 „Ceļu darbi” sadaļā „Komunikāciju pārbūve”:

1. jautājums

Lūdzam precizēt, vai šajās pozīcijās ir jāietver „Peldošo vāku” cena?

Atbilde

14	Ūdensvada aku vāku līmeņošana izmantojot „peldošos vākus	Gab.	4,00
15	Ūdensvada kapju vāku līmeņošana izmantojot „peldošos vākus”	Gab.	36,00
16	Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot „peldošos vākus”	Gab.	22,00
17	Lattelecom aku vāku līmeņošana izmantojot „peldošos vākus”	Gab.	2,00

Jā, jāietver.

2. jautājums

Lūdzam precizēt noņemamās augu zemes kārtas biezumu iepirkuma 1. daļas lokālajā tāmē Nr.1 „Ceļu daļa” sadaļā „Sagatavošanas darbi:

13.	Augu zemes noņemšana un aizvēšana uz atbērti	m2	1050
-----	--	----	------

un 2. daļas lokālajā tāmē Nr. 1 „Ceļu daļa” „Sagatavošanas darbi”:

16.	Augu zemes noņemšana un aizvēšana uz atbērti	m2	1450
-----	--	----	------

Atbilde

30 cm.

Ar cieņu,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece

K. Nikolajeva

65707133,
J. Kigitoviča