

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM
27.03.2015.

JAUTĀJUMS

Darbu daudzumu sarakstā paredzēts nesaistītu minerālmateriālu, frakcija 20/40 drenējošās kārtas izbūve un gultnes nostiprinājuma ar nesaistītu minerālmateriālu bērumu (20/40). Tā kā jaunajos standartos šāda frakcija nepastāv, un principā netiek ražota un projekta darbi veicami saskaņā ar Latvijas autoceļu specifiskajām 2014. lūdzam apstiprināt fracionēto šķembu 16/32 vai 22/45 pielietošanu 20/40 vietā.

ATBILDE

Tehnisko projektu autoram nav iebildumu, ja ielu rekonstrukcijas laikā nesaistīts minerālmateriāls (frakcija 20/40) tiks pārskatīts uz fracionētām šķembām 22/45. Piedāvājuma attiecīgajās lokālo tāmju pozīcijās lūdzam norādīt, ka tiks pielietotas fracionētās šķembas 22/45 frakcijas 20/40 vietā.

25.03.2015.

JAUTĀJUMS

Lūdzam Pasūtītāju norādīt, kuri būvmateriāli uzskatāmi par galvenajiem būvmateriāliem un par tiem iesniedzami Apliecinājumi, saskaņā ar sadaļas Darba organizācija 3. punktu.

Vai ir pietiekami, ja iesniedzam Apliecinājumus par sekojošiem materiāliem:

- asfaltbetons;
- smilts;
- minerāli materiālu maisījumi;
- ģeotekstils;
- ģeorežģis;
- preterozijas paklājs;
- caurtekas.

Ja nav pietiekami, lūdzam norādīt konkrētu sarakstu.

ATBILDE

Sastādot piedāvājumu, pretendents jānorāda informācija par galvenajiem būvmateriāliem, kurus pretendents plāno izmantot ielu rekonstrukcijā, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma Darba organizācija 3. punktu. Pretendentam jāapliecina šādu materiālu atbilstību:

- smilts;
- minerālo materiālu maisījumi;
- ģeotekstils;
- ģeorežģis;
- preterozijas paklājs;
- caurtekas.

Vēršam uzmanību, ka visiem piedāvātajiem būvmateriāliem jāatbilst Nolikuma un tehnisko projektu prasībām. Ja plānots izmantot ekvivalentus materiālus, tad ekvivalentu atbilstību tehniskā projekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno Tehniskajam piedāvājumam.

Pēc būvdarbu līguma noslēgšanas Tehniskajās specifiskajās paredzēto materiālu/ izstrādājumu/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem tikai šādos gadījumos:

- ja šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;
- ja iepirkuma procedūras laikā apstiprināto materiālu/ izstrādājumu/ iekārtas vairs neražo.

Piedāvājumā iekļautā materiāla neatbilstība tehniskā projekta prasībām var kļūt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.