


SADALES 1 SS APRĒKINU TABULA

GRUPU SADALE	PIESLĒGUMA VIETA
	APRĒKINA DATI APZĪMĒJUMS, TIPS
AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS APARATŪRA SADALE (A)	
VADŪ UN KABEĻU MĀRKA UN ĪPAŠĪBĪBAS	LĪNIAS APZĪMĒJUMS
	GARUMS (M)
	INSTALĀCIJAS VEIDS
STRĀVAS PATĒRĒTĀJS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
	TELPAS NUMURS PLĀNĀ
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)
	APRĒKINA JAUDA (kW)
	STRĀVA (A) <i>Inom.</i> <i>Ipal.</i>
PATĒRĒTĀJA NOSAUKUMS	



3.03 (bēniņos)	208 (bēniņos)	303 (bēniņos)	103	0.11, 1.26, 1.32, 1.35
3.000 / 3.000	1.000 / 1.000	1.100 / 1.100	2.80	0.088 / 0.039 / 0.088 / 0.300
6.70 / 6.70	2.50 / 2.50	2.50 / 2.50	4.00	2.10
43.60 / 43.60	16.30 / 16.30	16.30 / 16.30		
PIEPĻODES VENTILĀTORS NOSŪCES VENTILĀTORS	PIEPĻODES VENTILĀTORS NOSŪCES VENTILĀTORS	PIEPĻODES VENTILĀTORS NOSŪCES VENTILĀTORS peraspēt.	GAISA AIZKARS	KAMĪLA NOSŪCES SILDĪTĀJUMA VENTILĀTORS KAMĪLA NOSŪCES SILDĪTĀJUMA VENTILĀTORS KAMĪLA NOSŪCES SILDĪTĀJUMA VENTILĀTORS peraspēt.

PIEZĪMES

Projekts izstrādāts ņemot vērā AS "Komunālprojekts" 2010.gadā izstrādāto "Ludzas tautas nama vienkāršota renovācija" (pasūt. Nr. 10 - 34 - 032) tehniskā projekta risinājumus.

				Būvobjekta nosaukums Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana Stacijas ielā 41, Ludzā			
Auksts				Lapas saturs			
Uzdevs				Sadales 1 SS aprēķinu tabula			
Pasākots				Pasūtījuma Nr.		15 - 34 - 004	
Datums				Mērogs		Stadija	
Izstrādāja				Saraksts			
Aft. reg.Nr.				Lapas Nr.		Lapu sk.	
				EL - 3		16	