



H. Meikšana  
Darbam

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»**  
Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701  
tāl./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

2016. gada 02.09.

02.09.2016 Nr.1-9/604  
Uz 23.08.2016 Nr.3.1.1.7.2/989

**Ludzas novada pašvaldībai**  
Raina iela 16, Ludza, LV-5701

### **Tehniskie noteikumi**

„Peldbaseina P.Miglinieka ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā būvniecība” būvprojekta  
izstrādei

1. Ūdensvadu pieslēgt pie esošiem tīkliem P.Miglinieka ielā, pieslēguma vietā uzstādīt noslēgarmatūru;
2. Cauruļvadu paredzēt no plastmasas caurulēm, d=100mm;
3. Paredzēt elektroniskā ūdens skaitītāja uzstādīšanu;
4. Kanalizāciju pieslēgt pie esošiem tīkliem- Biržas un P.Miglinieka ielas krustojumā, pieslēdzot esošās dzīvojamās mājas dotajā P.Miglinieka ielas posmā;
5. Cauruļvadu paredzēt no plastmasas caurulēm, d=200mm;
6. Paredzēt ielas seguma un zālāja atjaunošanu;
7. Projektu saskaņot ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Tehniskais direktors

Gutāns 29719809



Jānis Sviklāns

2016. gada 2. septembris  
3.11.8.11 / RPP