



LATVIJAS REPUBLIKA  
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701  
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

16.04.2013. Reģ. Nr. 3.1.1.7.2/634

Jautājumi par Atklātu konkursu „Ludzas pilsētas ģimnāzijas  
stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā”  
LNP 2013/24

**Jautājumi**

Lūdzu precizēt:

1. Basketbola groza, volejbola statņi ar tīklu, tenisa statņi ar tīklu, soliņu L=1,5m, atkritumu urnu izmērus un materiālu no kā izgatavots.
2. Vai tehniskajā specifikācijā 44 punktā „Alsatan SC” tipa segums – 20 mm” norādītais biežums 20 mm ir pareizs? Ražotājs rekomendē skrejceliņu segumos pielietot 10 mm +3mm.
3. Vai būvniecības laikā radušos lieko grunti ir iespējams novietot pašvaldības atbērtņē, tās teritorijā bez maksas?

**Atbildes**

Projektā „Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā” paredzēt:

1. Daudzfunkcionālo laukuma segumu tipa „Alsatan P” – 20 mm;
2. Skrejceliņu segumu tipa „Alsatan SC” – 10 mm + 3 mm;
3. Pārvietojamos strītbola grozus;
4. Standarta volejbola un tenisa stabus, ar tīkla regulatoru;
5. Soliņus (L=1.5 m) no metāla karkasa ar mitrumizturīgo dēļu sēdekli. Soliņu kājas iebetonēt;
6. Atkritumu urnas, pielāgojot tās soliņiem.
7. Būvniecības laikā radušos lieko grunti ir iespējams novietot pašvaldības atbērtņē, tās teritorijā bez maksas.

**Jautājums:**

- 1.Iepirkuma instrukcijā, punktā 3.1.6.1.1. minēts, ka:  
Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:
1. Būvdarbu vadītājs ar pieredzi būvju būvniecībā vai rekonstrukcijā;
  2. Darba aizsardzības un drošības speciālists.

Vai piedāvātā būvdarbu vadītāja sertifikāta darbības sfēra var būt transportbūvju darbu vadīšana un būvuzraudzība?

**Atbilde:**

Jā

Ar cieņu,  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

F. Bokišs