

Rīgā, 2013. gada 17. aprīlī  
Nr. 2013/06-136

Ludzas novada pašvaldībai  
Raiņa iela 16, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701

### IESNIEGUMS

*Jautājums par atklāta konkursa „Tranzīteja P 49 ielu Talavijas ielas  
pasma rekonstrukcija Ludzas pilsētā,”  
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2013/25-ERAF, nolikumu.*

SIA „Matthai Latvija”, iepazīstoties ar atklāta konkursa, ID Nr. LNP 2013/25 – ERAF,  
nolikumu, ir radušies sekojoši jautājumi par ŪKT daļu:

1. Veicot cenu aptauju par naftas produktu atdalītāju LABKO NS3, Piegādātājiem radās šaubas, vai projektā paredzētais naftas produktu atdalītājs LABKO NS3 nav ar pārāk mazu jaudu. Lūdzam precizēt, vai tiešām projektā ir paredzēts naftas produktu atdalītājs LABKO NS3 ar jaudu  $Q=3l/s$ ?
2. Lūdzam norādīt projekta plānu un griezumu lapu numurus, kuros būtu redzams naftas produktu atdalītājs LABKO NS3, lai varētu noskaidrot iekārtas iebūves dziļumu un pieeju un aizējušās un aizējušās caurules atzīmes.
3. Projekta iekārtu un materiālu specifikāciju lapā ŪKT-14 ir paredzēta drenāžas izbūve, taču tā nav uzrādīta konkursa darbu apjomos. Kā rīkoties?
4. Konkursa darbu apjomos ŪKT daļā pozīcijā Nr. 9 uzrādīta 1 izlaide:

9	Lietusūdeņu kanalizācijas izlaides uzgalvis Tips1	gab.	1	lap.LKT-13
---	---	------	---	------------

taču projektā ir paredzētas 4 izlaides, kas projektā atzīmētas ar 1-3; 1-4; 1-5; 1-6. Kā rīkoties ?