


Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena, Eur, bez PVN	Mērvien. masa, kg	Skaitis	Piezīmes
1.	<b>Ventilācija</b>					
2.	<b>PN1</b>					
3.	Gaisa apstrādes iekārta VERSO-R-40 (A/S "Amalva"), kreisais puses apkalp., uzstādīš. bēniņos,					
4.	VERSO-R-40-M- 3.0/3.0-F5/G5-X-IS1-HW/2R/3.0/3-C3-; komplektā :	kompl			1	Amalva vai analogs
5.	1. VERSO-R-40 rotācijas rekuperators ; rekuperācijas lietd. koeficients 65.3 %;	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
6.	2. VERSO-R-40 ūdens kalorifers, Q = 35.6kW;	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
7.	3. Ventilators ER45C; Lp = 7200m3/h; 572Pa; n = 1951rpm;	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
8.	4. Ventilators ER45C; Ln = 7200m3/h; 572Pa; n = 1951rpm;	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
9.	5. Ventilatora ER45C elektrodzinējs; 3 f.; 4.0kW; n = 1420rpm	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
10.	6. Ventilatora ER45C elektrodzinējs; 3 f.; 3.0kW; n = 1420rpm	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
11.	7. VERSO-R-40 gaisa filtrs, filtra klase F5; apr. aerod.spied. kritums 102Pa	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
12.	8. VERSO-R-40 gaisa filtrs, filtra klase G5; apr. aerod. spied. kritums 102 Pa	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
13.	9. VERSO-R-40 gaisa vārsts-LF24; 7Pa	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
14.	10. Gaisa apstrādes iekārtas VERSO-R-40 vadības bloks Amalva C3 (ar frekv. pārveid.) kompl:	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
15.	Sajaukšanas mezgls SMU-4.0 (150w)	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
16.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-630-50-900	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
17.	Amalva gaisa vada pāreja SAF-1200x600-630-450	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
18.	Amalva gaisa vada pāreja SAF-1400x1300-800-600	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
19.	Taisnstūra gaisa ieņemšana kamera-1400x800Lx1300H	gab	-	-	1	izgatavot individuāli
20.	Amalva ara restes LG-1400-1400h	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
21.	Amalva gaisa vada pāreja PCT-800-630	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
22.	Amalva gaisa vada pāreja PCT-630-500	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
23.	Amalva gaisa vada pāreja PCT-500-400	gab	-	-	3	Amalva vai analogs
24.	Amalva gaisa vada pāreja PCT-630-400	gab	-	-	3	Amalva vai analogs
25.	Amalva gaisa vada pāreja PCT-400-355	gab	-	-	8	Amalva vai analogs
26.	Amalva gaisa vada līkums AT90-800	gab	-	-	3	Amalva vai analogs
27.	Amalva gaisa vada līkums AT90-630	gab	-	-	3	Amalva vai analogs
28.	Amalva gaisa vada līkums AT45-355	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
29.	Amalva gaisa vada līkums AT90-315	gab	-	-	6	Amalva vai analogs
30.	Amalva gaisa vada līkums AT45-400	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
31.	Amalva taisnstūra ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVS30-600x600-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	6	Amalva vai analogs
32.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVS30-800x800-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
33.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVA30-355-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
34.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVA30-315-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	6	Amalva vai analogs
35.	Gaisa vada jumtiņš AHI-630	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
36.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT800-500	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
37.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT-630-315	gab	-	-	3	Amalva vai analogs
38.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT-500-315	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
39.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT-400-315	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
40.	Amalva pieslēguma kārba difuzoriem DRAV-Nr.7, aprīkota regulējamu droseli.	gab	-	-	7	Amalva vai analogs
41.	Amalva difuzors, nosūces; OD-1/7-Nr.7	gab	-	-	7	Amalva vai analogs
42.	Zemā ātruma gaisa sadalītājs AFQ -500-1800; SD=N; MA=CS; TP-Y; X=CO; CP-B; AC=SB.	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
43.	Amalva drošējvārsts AGRJ-400	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
44.	Amalva drošējvārsts AGRJ-315	gab	-	-	7	Amalva vai analogs
45.	Amalva pretgaitas vārsts RSKR-Z-400	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
46.	Amalva pretgaitas vārsts RSKR-Z-315	gab	-	-	7	Amalva vai analogs
47.	Amalva trejgabals TRT-600x600	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
48.	Amalva trejgabals TRT-500x500	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
49.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø315; OS3-315; biežums 0,5 mm L3.0m	m	-	-	11	Amalva vai analogs
50.						

Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena, Eur, bez PVN	Mērvien. masa, kg	Skaitis	Piezīmes
51.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø355; OS3-355; biežums 0,5 mm L3.0m	m	-	-	4	Amalva vai analogs
52.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø400; OS3-400; biežums 0,6 mm L3.0m	m	-	-	28	Amalva vai analogs
53.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø500; OS3-500; biežums 0,6 mm L3.0m	m	-	-	28	Amalva vai analogs
54.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø630; OS3-630; biežums 0,6 mm L3.0m	m	-	-	33	Amalva vai analogs
55.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø800; OS3-800; biežums 0,7 mm L3.0m	m	-	-	18	Amalva vai analogs
56.	Amalva gala vāks AKT-500	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
57.	Amalva gala vāks AKT-400	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
58.	Gaisa vadu D800 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 60 mm biežuma (pieņemšanas), apkures telpās	m	-	-	7.0	
59.	Gaisa vadu D800 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 100 mm biežumā (bēniņi)	m	-	-	3.0	
60.	Gaisa vadu D630 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 100 mm biežumā	m	-	-	33.0	
61.	Gaisa vadu D500 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 100 mm biežumā	m	-	-	28.0	
62.	Gaisa vadu D400 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 100 mm biežumā	m	-	-	28.0	
63.	Gaisa vadu D355 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 100 mm biežumā	m	-	-	4.0	
64.	Gaisa vadu D315 izolēšana ar akmens vates "PAROC Sektion" čaulām 80 mm biežumā	m	-	-	11.0	
65.	Gaisa vada tīrīšanas lūka, izolēta; gaisa vads Ø630; POF-630-400x460	gab	-	-	3	P1.2; N1.1
66.	Gaisa vada tīrīšanas lūka, izolēta; gaisa vads Ø400; POF-400-300x460	gab	-	-	5	P1.3
67.	Ventilācijas sistēmu ieregulēšana	sistēma	-	-	1	
68.	Gaisa vada D630 izejas mezgls caur jumtu SSKS-635-50-900-M	vieta	-	-	1	
69.	Izolācijas palīgmateriāli	kompl.	-	-	1	
70.	Gaisavadu balsti un stiprinājumi	kompl.	-	-	1	
71.	Atverumu D630 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu ārējā sienā ar biežumu 400mm	vieta	-	-	4	
72.	Ranila	m2			1.4	
73.						
74.	<b>Ventilācija PN2</b>					
75.	Gaisa apstrādes iekārta Komfovent Kompakt REGO-3000U (A/S "Amalva"), labās puses apk.	kompl		-	1	Amalva vai analogs
76.	uzstādīš. bēniņos; 1150x1150hx2100L; L=3000m/h; 2xN=0,99kw; 3f; ūdens sildītājs jauda 8.4 kw					
77.	Sajaukšanas mezgls PPU-1, 6-25_40	gab	-	-	1	Amalva vai analogs
78.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-500-50-1200	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
79.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-250-50-900	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
80.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-250-50-600	gab	-	-	4	Amalva vai analogs
81.	Amalva taisnstūra noslēgvārsts ar LM-24A piedziņu SRU-M-400x500	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
82.	Amalva taisnstūra regulētājavārsts vārsts SRC-R-400x500	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
83.	Amalva apaļais regulētājavārsts vārsts AGRJ-250	gab	-	-	8	Amalva vai analogs
84.	Amalva gaisa vada pāreja SAF-400x500-500-450	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
85.	Amalva pretvārsts RSK-500	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
86.	Amalva pretvārsts RSK-250	gab	-	-	8	Amalva vai analogs
87.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVA30-500-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	2	Amalva vai analogs
88.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kust. elem., UVA30-250-60; ug. izt. EI30; E60	gab	-	-	8	Amalva vai analogs
89.	Gaisa novadītājs SHIA-500x400	gab	-	-	2	Amalva vai analogs

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

				Būvobjekta nosaukums			
				Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana, Stacijas iela 41, Ludza			
Amats				Lapas saturs			
Uzvārds				Ventilācija.			
Paraksts				Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija (sākums).			
Datums				Pasūtījuma Nr.		15-34-004	
Izstrādāja				Mērogs		Stadija	
I. Petrova				b/m		TP	
Arh. reg. Nr.				Saskaņots			
Uzvārds				Lapas Nr.		Lapu sk.	
Paraksts				AVK-9			
Datums							